

Société d'Ingénierie de Développement Industriel et d'Application de Matériel

9. Résultat

Concernant la résistance au feu en minutes et la classification en résultant :

Le test a débuté à 10 h 42min 27 s et a pris fin à 11 h 19 min 07 s

Le modèle A a résisté plus de 36 minutes à l'essai du type.

Nous en concluons donc que :

- Résistance en minutes : 36 min
- Classification :

☐ TYPE 15

☒ TYPE 30

☐ TYPE 60

☐ TYPE 90

Le Responsable du Laboratoire d'essai


L. Badouille